



Materialen/overig	
	: Kalkzandsteen
	: Baksteen
	: Kunststof isolatie / minerale isolatie
	: Minerale isolatie
	: Wand voorzien van wandtegels
	: Metalstud wand
	: Dorpel
	: Hemelwaterafvoer
	: Vaatwasser
	NO : Noodoverloop
	o : Optrede
	a : Aantrede
	sp : Schroefputje
	kk : Koelkast

Wateropname
De wateropname van sanitaire vloer- en wandtegels dient te voldoen aan artikel 3.23 van het Bouwbesluit 2012.

Legionella
De waterinstallatie dient legionellaveilig aangelegd te worden conform Bouwbesluit en bijbehorende NEN- en ISSO-normen.

Inbraakwerendheid
Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in scheidingsconstructie hebben een inbraakwerendheid weerstandklasse 2 conform NEN 5096.

Brandwerendheid materialen
- Wanden en plafonds van de extra beschermde verkeersroute voldoen aan brandklasse B en rookklasse s2 (Bouwbesluit 2012, art. 2.67).
- Vloeren van de extra beschermde verkeersroute (ook trap) voldoen aan brandklasse Cfl en rookklasse s1fl (Bouwbesluit 2012, art. 2.69).

Brandbeveiliging
- Gebouw voorzien van gecertificeerde brandmeldinstallatie: niet-automatische bewaking zonder doormelding en ontruimingsinstallatie volgens NEN2535 en NEN2575.
- Noodverlichting en vluchtwegaanduiding conform NEN-EN1838 en NEN-EN-ISO 7010.
- Zie aparte tekening voor (sub)brandcompartimenten en oppervlaktes.
- WBDBO compartimenten conform NEN6068.
- Gebouw dient te voldoen aan alle voorschriften als omschreven in het rapport Toetsing brandveiligheid Bouwbesluit 2012 van moBius Cunsult, d.d. 12 juli 2016.
- Brandwerendheid met betrekking tot bezijken van bouwconstructie minimaal 60min.

	: Scheiding (beschermd sub)brandcomp. 60min.
	: Scheiding (beschermd sub)brandcomp. 30min.
	: Brandmeldcentrale
	: Handbrandmelder
	: Rookmelder
	: Armatuur nooduitgang/vluchtrichting
	: Deur die zijde te openen zonder sleutel
	: Noodverlichting
	: Brandslanghaspel in kast
	: Handbrandblusser schuim 6liter
	: 30min. brandwerend
	: 30min. brandwerend en zelfsluitend

9° negen graden architectuur
Schothorsterlaan 11 - 3822 NA Amersfoort
T. 033.4702436 - E. info@9graden.net - I. www.9graden.net

Project: **Antroposofisch Centrum Haarlem**
Opdrachtgever: Antroposofisch Centrum Haarlem
Tekening: **Plattegrond 2e verdieping**
Fase: Plattegrond
Schaal: 1:100
Formaat: A3
Projectnummer: 14.03
Tekeningnummer: **B.1.2**
Datum: 04.08.2016