



Materialen/overig	
	: Kalkzandsteen
	: Baksteen
	: Kunststof isolatie / minerale isolatie
	: Minerale isolatie
	: Wand voorzien van wandtegels
	: Metal-stud wand
	: Dorpel
	: Hemelwaterafvoer
	: Vaatwasser
NO	: Noodoverloop
o	: Optrede
a	: Aantrede
sp	: Schroefputje
kk	: Koelkast

**Wateropname**  
De wateropname van sanitaire vloer- en wandtegels dient te voldoen aan artikel 3.23 van het Bouwbesluit 2012.

**Legionella**  
De waterinstallatie dient legionellaveilig aangelegd te worden conform Bouwbesluit en bijbehorende NEN- en ISSO-normen.

**Inbraakwerendheid**  
Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in scheidingsconstructie hebben een inbraakwerendheid weerstandklasse 2 conform NEN 5096.

**Brandwerendheid materialen**  
- Wanden en plafonds van de extra beschermde verkeersroute voldoen aan brandklasse B en rookklasse s2 (Bouwbesluit 2012, art. 2.67).  
- Vloeren van de extra beschermde verkeersroute (ook trap) voldoen aan brandklasse Cfl en rookklasse s1fl (Bouwbesluit 2012, art. 2.69).

**Brandbeveiliging**

- Gebouw voorzien van gecertificeerde brandmeldinstallatie: niet-automatische bewaking zonder doormelding en ontruimingsinstallatie volgens NEN2535 en NEN2575.
- Noodverlichting en vluchtwegaanduiding conform NEN-EN1838 en NEN-EN-ISO 7010.
- Zie aparte tekening voor (sub)brandcompartimenten en oppervlaktes.
- WBDBO compartimenten conform NEN6068.
- Gebouw dient te voldoen aan alle voorschriften als omschreven in het rapport Toetsing brandveiligheid Bouwbesluit 2012 van moBius Cunsult, d.d. 12 juli 2016.
- Brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van bouwconstructie minimaal 60min.

: Scheiding (beschermd sub)brandcomp. 60min.  
 : Scheiding (beschermd sub)brandcomp. 30min.  
 : Brandmeldcentrale  
 : Handbrandmelder  
 : Rookmelder  
 : Armatuur nooduitgang/vluchtrichting  
 : Deur die zijde te openen zonder sleutel  
 : Noodverlichting  
 : Brandslanghaspel in kast  
 : Handbrandblusser schuim 6liter  
 : 30min. brandwerend  
 : 30min. brandwerend en zelfsluitend

**9** *negen graden architectuur*  
 Schothorsterlaan 11 - 3822 NA Amersfoort  
 T. 033.4702436 - E. info@9graden.net - I. www.9graden.net

Project: **Antroposofisch Centrum Haarlem**  
 Opdrachtgever: Antroposofisch Centrum Haarlem  
 Tekening: **Plattegrond 1e verdieping**  
 Fase: Plattegrond  
 Schaal: 1:100  
 Formaat: A3  
 Projectnummer: 14.03  
 Tekeningnummer: **B.1.1**  
 Datum: 04.08.2016